

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 29/_____**

Жанадалинский с.о.
Место составления

23.05.2025 г.
Время 16:49

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Ақмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка**, № 29 от 12.05.2025 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
ТӨЛЕУ ДӘУРЕН ТӨЛЕУҰЛЫ - Старший инженер
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - И.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области, АҚМОЛИНСКАЯ, ЖАРКАИНСКИЙ, Зерноградское, Октябрьская (УЛИЦА), 14.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 13.05.2025 - 23.05.2025


6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены
По результатам проверки выявлены нарушения.

КГУ "Основная средняя школа села Зерноград отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Ақмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В котельной допускается эксплуатация не закрепленной розетки. Основание:	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	п.п.2 п.86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В спортзале допускается соединение в распределительных коробках оконцеваний жил электропроводов выполнены при помощи механической скрутки, без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	На объекте отсутствует техническая документация на смонтированную систему автоматической пожарной сигнализации (проектной документации на системы и установки пожарной автоматики, актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров, акта приемки в эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, паспортов на технические средства, входящих в состав систем и установок пожарной автоматики, ведомости смонтированных приборов и оборудования систем и установок пожарной автоматики, инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (на объектах, обслуживаемых организациями). Основание: п.п. 1,2,3,4,5,7 п. 70 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Н.О. Кочалышова ОЧС  Бектасов Т.К.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Лизина Е.Х. 

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

» Изма Л.Х. Евд

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.