



Начальнику ОЧС
Жаркаинского района
майору
гражданской защиты
Ельтаеву Н.С.
от и.о. директора
КГУ «ОСШ с. Зерноград»
Лузиной Е.Х.

**Информация
по устранению нарушений, выявленных при проведении
профилактического контроля
с посещением организации образования в 2026 году**

п/п	Наименования выявленных нарушений при проведении пожарно-технического обследования	Прилагаемые сроки устранения	Мероприятия по устранению
1	Директором школы не пройдено обучение по вопросам пожарной безопасности (по программе пожарно-технического уровня). Основание: п. 8 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; п. 28 Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 09 июня 2014 года № 276.	До 25.04.2026г.	Устранено (Запланировано обучение по ПТМ на 6 мая 2026 года, обучение проводит Учебный центр «Kemenger», договор на стадии подписания)
2	Имеющиеся планы эвакуации людей при возникновении пожара разработаны не в соответствии с формой по составлению плана эвакуации, приведенной в приложении 2 к настоящим	До 25.04.2026г.	Устранено (разработан план эвакуации в соответствии с формой по

	Правилам ППБ, а так же не содержат в себе порядок действия работников организации по проведению безопасной эвакуации людей, вызову противопожарной службы и организации тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Основание: п. 12 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.		составлению плана эвакуации)
3	Дежурный персонал здания школы не обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии при пожаре. Основание: п. 13 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 25.04.2026г.	Устранено (Дежурный персонал обеспечен ручными электрическими фонарями с подзарядкой от сети)
4	Под лестничными клетками осуществляется хранение различного горючего материала. Основание: п.п. 10 п. 24 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 25.04.2026г..	Устранено (Территория под лестничной клеткой очищена от горючих материалов)
5	В кабинете казахского языка эксплуатируется незакрепленная электрическая розетка. Основание: п.п. 2 п. 86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	До 25.04.2026г..	Устранено (в кабинете казахского языка розетка закреплена)
6	В кабинете физики соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей, во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений, проводятся не при помощи	До 25.04.2026г..	Устранено (в кабинете физики соединение в распределкоробке выполнено с

опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п. 80 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.		помощью специальных зажимов - сиз)
--	--	---

Приложение: подтверждающие фото и видео материалы.

И.о. директора школы:



Лузина Е.Х.